

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

## Spray coupe-feu joint Hilti CFS-SP WB (CW)

N° Hilti CFS-SP WB (CW)

### 1. Code d'identification unique du produit type :

Spray coupe-feu joint Hilti CFS-SP WB

### 2. Usage prévu :

Produits coupe-feu et de calfeutrement : joints linéaires et calfeutrements de vides, voir l'ETE-11/0343 (26.11.2020)

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Calfeutrement périmétrique | Calfeutrement périmétrique entre dalles de sols rigides et façade-rideau |
|----------------------------|--|

### 3. Fabricant :

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principauté du Liechtenstein

### 4. Système d'EVCP :

Système 1

### 5. Document d'évaluation européen :

DEE 350141-00-1106

**Évaluation technique européenne:**

ETE-11/0343 (26.11.2020)

**Organisme d'évaluation technique :**

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

**Organisme notifié :**

MPA Braunschweig, N° 0761

### 6. Performances déclarées

| Exigence fondamentale                                       | Performances déclarées        | Spécification technique / méthode de vérification harmonisées |
|---|-------------------------------|---|
| Réaction au feu   | Classe E                      | FR 13501-1  |
| Résistance au feu   | Voir ETA-11/0343 (26.11.2020) | FR 13501-2  |
| Perméabilité à l'air  |                               | EN 1026   |
| Perméabilité à l'eau  |                               | DEE 350141-00-1106  |
| Teneur, émission et/ou dégagement de substances dangereuses |                               | EN 16516  |
| Résistance mécanique et stabilité                           |                               | DEE 350141-00-1106  |
| Résistance aux chocs/mouvements                             |                               | EOTA TR 001   |
| Adhérence   |                               | DEE 350141-00-1106  |
| Durabilité et fonctionnalité                                |                               | Type Y <sub>1</sub>   |
| Essais de cyclage des joints périmétriques de murs-rideaux  | Voir ETA-11/0343 (26.11.2020) | DEE 350141-00-1106  |
| Isolation contre les bruits aériens                         |                               | FR ISO 10140-1  |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le compte du fabricant par :

Cynthia Mikhael  
Product Manager  
Business Fire Protection  
Hilti Corporation

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Fire Protection  
Hilti Corporation